



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,

E-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 389/1

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 19»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

Во исполнение пункта 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", в ходе профилактического визита в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска

в период:

с «20» октября 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «20» октября 2023 года, 10 час. 00 мин.

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Котлячковой Еленой Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Проведено: ПМ – профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

		го (ых) нарушены	безопасности	
1.	На объекте надзора, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 204 не произведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476	24.07.2024	
2.	На объекте надзора, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 204 не произведена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки	пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476	24.07.2024	
3.	На объекте надзора, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 204 отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476	18.10.2024	
4.	На объекте надзора, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 204 средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы (более 10 лет) установленного изготовителем (поставщиком), информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты отсутствует.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476	18.10.2024	
5.	На объекте надзора, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 204 лестничный марш расположенный с северной стороны школы с левой стороны не оборудован ограждениями с поручнями	часть 19 статья 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14.07.2022); пункт 5.2.2 СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»	24.07.2024	
6.	На объекте надзора, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 204 пожарный и бытовой водопровод не имеет достаточную пропускную способность	пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1476.	18.10.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: **24 июля 2024 года, 18 октября 2024.**

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

Ирина Игоревна Котлячкова

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю **Е.В. Котлячкова**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)