



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Алтайский край, г. Рубцовск
(место составления акта)

“ 02 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
**органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального
предпринимателя**
№ 23/080484

02 февраля 20 21 г.

по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 20
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Борисюк Натальи Николаевны о проведении плановой выездной проверки № 141 от 26.01.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка

**в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«	»	2021 г.	с	час.	мин.	до	час.	мин.	Продолжительность	час	минут
«	»	2021 г.	с	час.	мин.	до	час.	мин.	Продолжительность	час	минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 02 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю



(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ "СОШ №19" Пуричи Елена Владимировна 26.01.2021 г. в 14 часов 00 минут (о чем свидетельствует её подпись в распоряжении).

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



КОПИЯ ВЕРНА
26.01.2021 г.
Подпись: [Подпись] - Пуричи ЕВ

Лицо(а), проводившее проверку: Фрянова Евгения Сергеевна - главный специалист-эксперт территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

лица, привлеченные к проведению проверки: Векленко Ирину Евгеньевну, эксперта, врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Занозина Андрея Анатольевича, заведующего лабораторией физических факторов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Бутенкова Юрия Васильевича, инженера филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Молотова Олега Геннадьевича, инженера филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Тайлакову Инну Владимировну, помощника врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Верещагину Татьяну Васильевну, фельдшера-лаборанта филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Короткову Наталью Анатольевну, фельдшера-лаборанта филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах», Митрофанову Галину Анатольевну, химика-эксперта филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710035 действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.510264 действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации) действителен «бессрочно», выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ "СОШ №19" Пуричи Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В кабинете № 4 начальных классов проводится проветривание в присутствии детей, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" проветривание в присутствии детей не проводится.

КОПИЯ ВЕРНА

03. 2018 г.
Подпись [подпись]

2. Стена в туалете для мальчиков на 1м этаже не гладкая с нарушением лакокрасочного покрытия, в раздевалке для девочек спортивного зала стена имеет дефекты (трещины), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. Санитарный узел в раздевалке спортивного зала для девочек не обеспечен сиденьем на унитаз, мусорным ведром, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

4. Санитарные узлы для девочек и мальчиков на втором этаже не исправны (не используются), не обеспечены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

5. В кабинете № 22 (физики) покрытие стульев имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. В лаборантской кабинета химии осветительный прибор не имеет светорассеивающую конструкцию, что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию.

7. В лаборантской кабинета химии источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

8. Горячим водоснабжением не обеспечены санитарные узлы для девочек и мальчиков на втором этаже, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного

КОПИЯ ВЕРНА

03. 2014г.
Подпись *А. А. Курин*

искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

9. Пол в спортивном зале с дефектами и повреждениями (щели, механические повреждения), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото-таблицей.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Лицом, ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
нарушений не выявлено: ----

Время проведения проверки: « 02 » февраля 2021 г. с 11 час. 10 мин. до 13 час. 10 мин.
Продолжительность 02 час 00 минут

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» расположенное по адресу Алтайский край г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204.

Территория школы огорожена, озеленена (в том числе древесными и кустарниковыми насаждениями по периметру территории), имеет твердое изолирующее покрытие проездов, въездов на территорию школы.

На территории школы установлен 2 мусоросборника на бетонированной площадке, с плотно закрывающейся крышкой.

По адресу г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204 эксплуатируются два пристроенных к друг другу двухэтажных бесфонарного типа в кирпичном исполнении зданий (дата постройки 1937 г. и 1977 г.). Главный вход в здание осуществляется через внутренний тамбур.

Водоснабжение, отопление и канализование здания централизованное. На каждом из этажей здания имеются питьевые фонтанчики с ограничительными насадками.

Вентиляция учебных, административных и санитарно – бытовых помещений здания естественная, проветривание учебных помещений осуществляется через фрамуги, на вентиляционных каналах имеются решетки.

Освещение помещений совмещенное: естественное через световые проемы (окна) и искусственное светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами в защитной арматуре. Доски в учебных помещениях оснащены софитами в виде люминесцентных ламп в защитной арматуре. Перегоревших ламп на момент проверки в помещениях школы нет. На момент проверки все осветительные приборы находятся в рабочем состоянии.

На первом этаже здания школы располагаются: помещения кабинетов начальных классов, столовая (пищеблок), медицинский кабинет (состоящий из помещения приема и помещения прививочного кабинета), спортивный зал с раздевалками, санузлами и душевыми для мальчиков и для девочек, кабинет обслуживающего труда, гардероб для мальчиков, гардероб для девочек, помещение дискозала, мастерские (для мальчиков), два отдельных туалета (санитарных узла) для мальчиков и девочек соответственно, административные помещения, подобное помещение для хранения уборочного инвентаря.

В туалете для мальчиков установлено 4 писсуара, 7 унитазов в кабинках с дверями и 4 раковины для мытья рук. В туалете для девочек установлено 5 унитазов в кабинках с дверями и 6 раковин для мытья рук. В туалетах на момент проверки в наличии имеются: держатели для туалетной бумаги, а рядом с умывальными раковинами приспособления для бумажных полотенец, мыло на умывальных раковинах в санузлах имеется; санитарно-техническое оборудование (унитазы, писсуары, раковины для мытья рук) исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

КОПИЯ ВЕРНА

03 2021 г.

Подпись *А.А. Туркина*

На втором этаже здания школы располагаются: помещения учебных кабинетов по предметам, в том числе кабинет химии с лаборантской, кабинет физики с лаборантской, кабинет информатики, санузел для мальчиков и санузел для девочек, имеющими из санитарно-технического оборудования по 1 унитазу и по 1 писсуару, актовый зал.

Фактически на момент проверки в школе обучается 427 учащихся.

Мебель в учебных помещениях промаркирована с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся.

Места общего пользования (туалеты) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств достаточный. Уборочный инвентарь имеется, маркирован. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное место.

Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 406 от 14.06.2011 г, срок действия бессрочно.

Столовая расположена на 1 этаже здания, питание организовано МУП «Комбинат школьного питания».

Договор на проведение дератизации и дезинсекции № 11/1513 от 19.01.2021г., заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах».

В МБОУ «СОШ № 19» работает 39 сотрудников. Личные медицинские книжки установленного образца, с внесенными результатами медицинских исследований и обследований, гигиенического обучения и аттестации, а так же сведениями о профилактических прививках на момент проверки имеются у всех сотрудников МБОУ «СОШ № 19».

Имеется контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №83 МБ2021 заключенный с ООО «ВторГеоРесурс».

В МБОУ «СОШ №19» проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: обеспечены условия для санитарной обработки рук с применением антисептиков на входе в здания, в помещениях для приема пищи, санузлах и туалетных комнатах; проводится на входах ежедневная утренняя термометрия сотрудников, учеников с занесением ее результатов в журналы; ежедневно во всех помещениях проводится влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 1 раз в неделю проводится генеральная уборка и др. мероприятия. Из дезинфицирующих средств в наличии в достаточном количестве «ДЕО-ХЛОР», «АНОЛИТ АНК». Средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), антисептиков достаточно. В кабинетах для обеззараживания воздуха установлены рециркуляторы.

В ходе осуществления плановой выездной проверки за исполнением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19", проведены:

- замеры параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- измерения освещенности требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы";
- замеры напряженности электромагнитного поля в кабинете ИВТ на соответствие требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- мощность дозы гамма-излучения, ЭРОА радона в воздухе на соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
- пробы воздуха рабочей зоны на содержание озона на соответствие требованиям ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
- пробы воздуха закрытых помещений на соответствие требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ».

Была назначена лабораторно-инструментальная экспертиза. Согласно соответствующему заключению эксперта факторы производственной и окружающей среды соответствуют указанным требованиям санитарного законодательства.



КОПИЯ ВЕРНА

15 03 2021 г.

Подпись [подпись]

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Фрянова Е.С.
(подпись проверяющего)

Пуричи Е.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: фототаблица; протокол взятия проб; определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы; протоколы лабораторных испытаний, заключение эксперта; предписание об устранении выявленных нарушений, предписание № 23/17 от 02.03.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Фрянова Е.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «СОШ №19» Пуричи Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” марта 20 21 г. Пуричи Е.В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

проводившего проверку)



Handwritten mark