

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: topd4@mail.ru, телефон 4-27-21

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рубцовск
(место составления акта)

«04» февраля 2021 года
(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 25

По адресу/адресам: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от № 25 от 25.01.2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 19» ИНН 2209016101, ОГРН 1022200804482
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

«01» февраля 2021 года с «09» ч. «00» м. по «11» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа

«04» февраля 2021 года с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Директор МБОУ «СОШ №19» Пуричи Елена Владимировна 26.01.2021 г. в 12:00
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г.Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Фатьянов Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «СОШ №19» Пуричи Елена Владимировна

Ответственный за пожарную безопасность МБОУ «СОШ №19» Баландина Татьяна Дмитриевна

(Ф,И,О, (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

А ИМЕННО:

Нарушения допущены юридическим лицом: МБОУ «СОШ №19»

1. В северной части здания «СОШ №19» построенного в 1973 года расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, установленные люки в железобетонном перекрытии между чердачным помещением и внутренней части здания в количестве двух штук выполнены из горючего материала (деревянные) должны быть с пределом огнестойкости EI 15, тем самым нарушены пункты 5.2.2; 5.2.6, 5.6.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 14.02.2020 г. № 89; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. В здании «СОШ №19» расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, свободное давление у пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения, тем самым нарушен пункт 6.8 Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также пункт 4.1.8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 27.07.2020 г. № 559.
3. В здании «СОШ №19» расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, на внутреннем противопожарном водопроводе отсутствует электродвигатель на обводной линии у счетчиков холодной воды. Двигатель с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств, противопожарной автоматики, тем самым нарушены требования ст. 3, 4, 62 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 7.2.8 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
4. В здании «СОШ №19» расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, изменено направление открывание двери к пути эвакуации из помещения актового зала, тем самым нарушен пункт 27 (д) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Проведен инструктаж: «О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при проведении массовых мероприятий»


Проведена тренировка по эвакуации при пожаре/других чрезвычайных ситуациях человека


КОПИЯ ВЕРНА

03 2021 г.
Подпись Е.В. Пуричи


Е.В. Пуричи


Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 25/1/21 от 04.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)


Начальник ОНД и ПР ТОНД и ПР № 4 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю майор
внутренней службы Фатьянов Евгений Викторович


С актом проверки ознакомлен(а) копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «СОШ №19» Пурчи Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» февраля 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись)
(подпись лица проводившего проверку)



КОПИЯ ВЕРНА
25 2021 г.
Подпись 