

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «а» тел: 54-07-32; 54-07-25, E-mail mchs@alregn.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658200 г. Рубцовск, ул. Комсомольская 185, тел.4-27-21, E-mail tond4@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 25/1/ 2/

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 19» ИНН 2209016101, ОГРН 1022200804482

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского, районов по пожарному надзору (ТОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 25 от 25.01.2021 года, ч. 4 ст. 6.1 ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290; ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 года №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в период:

«01» февраля 2021 года с «09» ч. «00» м. по «11» ч. «00» м. Продолжительность 1 час

«04» февраля 2021 года с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 1 час

(наименование органа ГПН)

Проведена **плановая выездная проверка:** начальником ОНД и ПР ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фатьяновым Евгением Викторовичем по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 204 совместно с директором МБОУ «СОШ №19» Пуричи Еленой Владимировной и ответственной за пожарную безопасность МБОУ «СОШ №19» Баландиной Татьяной Дмитриевной

Пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	--	---	--

КОПИЯ ВЕРНА

25 03 2021

Подпись *А. Пуричи*



1	В северной части здания «СОШ №19» построенного в 1973 года расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, установленные люки в железобетонном перекрытии между чердачным помещением и внутренней части здания в количестве двух штук выполнены из горючего материала (деревянные) должны быть с пределом огнестойкости EI 15.	пункты 5.2.2; 5.2.6, 5.6.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 14.02.2020 г. № 89; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022г.
2	В здании «СОШ №19» расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, свободное давление у пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.	пункт 6.8 Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также пункт 4.1.8. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 27.07.2020 г. № 559.	01.08.2022г.
3	В здании «СОШ №19» расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, на внутреннем противопожарном водопроводе отсутствует электрозадвижка на обводной линии у счетчиков холодной воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств, противопожарной автоматики.	ст. 3, 4, 62 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 7.2.8 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.	01.08.2022г.
4	В здании «СОШ №19» расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 204, изменено направление открывание двери к пути эвакуации из помещения актового зала.	пункт 27 (д) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД и ПР ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майор внутренней службы Фатьянов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

✓ 
(подпись)

Директор МБОУ «СОШ №19»
(должность)



Е.В. Пуричи
(фамилия, инициалы)

« 04 » февраля 20 21